

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 21 lutego 2020 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 49/2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu sieciowego – Przybędza; Punkty pobrania: Szkoła Podstawowa w Przybędzy ul. 3 Maja 71 , w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2020-02-10	OL/LW-11/2020	kran w kuchni

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

Sporządził:

INSTRUKTOR HIGIENY

Jan Kocoń

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
**KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA**

J. Szymońska
mgr inż. J. Szymońska

Otrzymują:

1. Spółka Wodno – Ściekowa PRZYBĘDZA ul. 3 Maja 75
34-381 Radziechowy
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
Wieprz 700 34-381 Radziechowy
3. NS/HK aa