

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 13 lutego 2020 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 34/2020

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z póź. zm.). oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńcu Szkoła Podstawowa Juszczyzna 275, 34-382 Bystra, w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data poboru	Sprawozdanie z badań	Miejsce poboru próbki wody
2020-02-04	OL/LW-5/2020	kurek czerpalny w kuchni

stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie wykonanych oznaczeń.

Sporządził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA
inż. Teresa Waligóra
ASYSTENT

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńcu Szkoła Podstawowa Juszczyzna 275, 34-382 Bystra
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz, Wieprz 700, 34-382 Radziechowy
3. NS/HŻŻ wm.
4. NS/HD wm.
5. NS/HK aa