

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU**

**34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3**

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

**Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska**

**Data sporządzenia 28 sierpnia 2020 rok**

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 265/2020**

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 21 ust.1 pkt. 1 i ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu Ośrodka Wczasowego „Domki Pod Magurą ” 34-382 Bystra 210, w ramach kontroli wewnętrznej,

Data pobrania	Sprawozdanie z badań	Miejsce pobrania próbki wody
2020-06-04	WL/0950/2020	wyznaczony punkt czerpalny w kuchni

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczoną mętność tj. 1,2 NTU.  
Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 lp. 6 ww. rozporządzenia wartość mętności nie powinna przekraczać 1 NTU .

**Sporządził**

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO  
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ  
I ŚRODOWISKA

inż. Maria Wójciak  
ASYSTENT

**Zatwierdził**

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żywcu  
KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

mgr inż. Bogusła Szymońska

**Otrzymują:**

1. Ośrodek Wczasowy „Domki Pod Magurą ”  
34-382 Bystra 210
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz  
34-382 Radziechowy Wieprz
3. NS/HK aa