

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

**Centrala: 33/86-66-772, 33/ 86-12-137, 33/860-23-91 fax: 33/86-66-773
e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl**

Znak sprawy: NS/HK/4562- 26 /2016

L.dz. *PP33*.....

Żywiec, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy

W związku z § 17 ust. 5 oraz § 19 ust. 2 przesyłam z załączeniu oceny okresowe dla wodociągu Radziechowy nr;

- NS/HK/24/2016 z dnia 3.08.2016 r.
- NS/HK/25/2016 z dnia 3.08.2016 r.
- NS/HK/26/2016 z dnia 3.08.2016 r.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywiec**
mgr Małgorzata Bednarczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Spółka Wodno-Ściekowa w Radziechowach 34-381
Radziechowy ul. Św. Marcina 23
3. Aa NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl	
Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska	
Ocena badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody powierzchniowej. Żywiec dn. 3 sierpnia 2016r.	Strona / stron 1/1

OCENA OKRESOWA nr NS/HK/24/2016

Na podstawie wyników badania wody Sprawozdania z badań nr WL/933/2016 pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.06.2016 r. z **potoku Przybędza w Przybędzy** – ujęcie powierzchniowe nr 2 wodociągu sieciowego – Radziechowy **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza, że woda z ww. ujęcia** w przebadanym zakresie fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym **odpowiada wymaganiom kategorii A1** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.Nr 204 poz. 1728)

Powiatowy Inspektor Sanitarny
 w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
 Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr Dorota Przybyś

Otrzymują:

1. Spółka Wodno – Ściekowa w Radziechowach
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
3. a/a NS/HK

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail:
psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Ocena badań fizyko-chemicznych
i mikrobiologicznych wody powierzchniowej.
Żywiec dn.3 sierpnia 2016 r.

Strona / stron
1/1

OCENA OKRESOWA nr NS/HK/25/2016

Na podstawie wyników badania wody Sprawozdanie z badań nr WL/932/2016 pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.06.2016 r. z **potoku Wieśnik w Radziechowach** – ujęcie powierzchniowe nr 1 wodociągu sieciowego – Radziechowy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza że woda z ww. ujęcia w **przebadanym zakresie fizyko-chemicznym odpowiada wymaganiom kategorii A1, a w zakresie mikrobiologicznym kategorii A2**, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.Nr 204 poz. 1728)

Otrzymują:

1. Spółka Wodno – Ściekowa w Radziechowach
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
3. a/a NS/HK

Z upoważnienia P. Inspektora
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr Dorota Przybyś

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 | fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Ocena o jakości wody
Żywiec, dnia 3 sierpnia 2016 r

Strona / stron
1/1

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY nr NS/HK/26/2016

Na podstawie wyników badania wody ;

- **Sprawozdanie z badań nr OL-100/LW-53/2016/S** pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej w dniu **21.03.2016** r. z wodociągu **Radziechowy w stałym punkcie poboru na stacji uzdatniania wody w Przybędzy**
- **Sprawozdanie z badań nr OL/LW-113/2016** pobranej do badania w ramach monitoringu przez PPIS w Żywcu w dniu **5.04.2016** r. z wodociągu **Radziechowy w stałym punkcie poboru w Przedszkolu nr 2 Radziechowy ul. Główna 759**
- **Sprawozdanie z badań nr WL/947**, pobranej do badania w ramach kontroli wewnętrznej w dniu **22.06.2016** r. z wodociągu **Radziechowy w stałym punkcie poboru w Urzędzie Gminy Wieprz ul. Główna 700**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza, że **pod względem organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym w badanym zakresie woda spełnia wymagania monitoringu kontrolnego** określone w rozporządzeniu Ministra z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Spółka Wodno-Ściekowa w Radziechowach w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 lipca 2016 r. wykonuje badania wody zgodnie z „harmonogramem pobierania próbek wody do badań 2016 r. „ pozytywnie zaopiniowanym przez PPIS w Żywcu pismem z dnia 19 lutego 2016 r. Również sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przekazuje do PPIS w Żywcu zgodnie z § 5 ust 9 rozporządzenia Ministra z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2015 r. poz. 1989).

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
Higieny Komunalnej i Środowiska

mgr Dorota Przybyś

Otrzymują:

1. Spółka Wodno-Ściekowa w Radziechowach 34-381 Radziechowy ul. Św. Marcina 23
2. Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz 34-381 Radziechowy Wieprz 700
3. aa NS/HK