

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Znak sprawy; NS/HK/ 4562 -48/2018

L. dz. 1870.....

URZĄD GMINY
Radzicechowy Wieprz
Wpł. *N. Wozniak*
+ D. Gabriel
dn. 08-08-2018

Żywiec, dnia 27 lutego 2018r.

Nr. 2176/18 *09.03.2018* Podpis *e* Spółka Wodno – Ściekowa

Wieprz
ul. Żywiecka
34-382 Bystra

DECYZJA Nr 113/18

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z póź. zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z póź. zm.);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu sieciowego – Wieprz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy - Wieprz, którego dysponentem jest Spółka Wodno-Ściekowa Wieprz, ul. Żywiecka była przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego – Wieprz, powyższej oceny dokonano na podstawie: 5 sprawozdań PIS i 7 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wykonano łącznie 9 badań w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 badanie w zakresie monitoringu przeglądowego i 2 badania w zakresie monitoringu indywidualnego (badanie mikrobiologiczne wykonane przez PIS). Próbkę wody, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, nie były pobierane zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu harmonogramem pobierania

próbek wody w 2017r. Zaplanowane badanie próbki wody w zakresie monitoringu przeglądowego ze Stacji Uzdatniania Wody wykonano w próbce pobranej z Siedziby Spółki. Ponadto próbka zaplanowana w GHZ Wieprz została wykonana z miesięcznym opóźnieniem.

Spółka Wodno – Ściekowa Wieprz nie wykonała badania wody surowej z ujęcia w ramach tzw. wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. **Badanie należy wykonać niezwłocznie w 2018r.**

Badanie wody ujmowanej tzw. surowej, wykonane zarówno przez PPIS i przez Spółkę Wodno-Ściekową Wieprz wykazało zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli w 100 ml wody). Wobec powyższego należy szczególną uwagę zwrócić na skuteczność procesu dezynfekcji wody.

Reasumując, jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w zakresie monitoringu kontrolnego, spełniała wymagania określone w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Pan Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
3. NS/HK aa



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
mgr Małgorzata Bednarczyk