

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Żywiec, dnia 8 marca 2018r.

Znak sprawy: NS/HK/ 4562- 81/2018

L. dz. 216P.....

**Pani Irena Kulka
Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Juszczyńie
Juszczyna 275
34-382 Bystra**

DECYZJA Nr 153/18

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu obiektu **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńie – Publiczne Przedszkole Juszczyna 275, 34-382 Bystra** za okres od 9 maja 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
stwierdza**

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg obiektu **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńie – Publiczne Przedszkole Juszczyna 275, 34-382 Bystra** jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu.

W przypadku obiektu **Zespół Szkolno- Przedszkolny w Juszczyńie – Publiczne Przedszkole Juszczyna 275, 34-382 Bystra** powyższej oceny dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr OL/WL-156/2017, wody pobranej w dniu 9 maja 2017 roku kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia,
- Sprawozdania z badań nr SB/55585/06/2017, wody pobranej w dniu 14 czerwca 2017 roku kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia,
- Sprawozdania z badań nr SB/123848/12/2017, wody pobranej w dniu 2 grudnia 2017 roku kran w kuchni ww. obiektu - woda przydatna do spożycia.

W analizowanym okresie wykonano badania trzech próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Dwie próbki wody zostały przeprowadzone przez podmiot wykorzystujący wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, natomiast jedna próbka wody została wykonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

Badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanym zakresie spełniała wymagania monitoringu kontrolnego określone w obowiązującym wówczas rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Harmonogram pobrania próbek wody został przesłany przez dysponenta wodociągu do uzgodnienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu dnia 6 kwietnia 2017 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu nie wniósł zastrzeżeń do ww. harmonogramu.

Należy jednak zwrócić uwagę, że terminowość i zakres wykonywania badań były niezgodne z przesłanym harmonogramem. Próbka wody zaplanowana do badania w ramach monitoringu przeglądowego na miesiąc wrzesień 2017r. **nie została wykonana**, natomiast w miesiącu grudniu 2017r. wykonane zostało drugie badanie próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989).

W następnym roku należy bezwzględnie przestrzegać terminów i wykonywać badania wody zgodnie z harmonogramem w ramach kontroli wewnętrznej. Nie zachowanie wyznaczonych terminów będzie miało wpływ na okresową ocenę jakości wody używanej przez Publiczne Przedszkole w Juszczyńie 275.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żywcu
mgr Małgorzata Bednarczyk

Do wiadomości:

1. Pani Irena Kulka Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Juszczyńie,
Juszczyńa 275, 34-382 Bystra
2. Pan Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz, Wieprz 700, 34- 382 Bystra
3. NS/HD wm.
4. NS/HŻŻ wm.
4. NS/HK aa