

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

URZĄD GMINY  
Radziechowy-Wieprz

Wpł. 13-02-2019

Nr. 1565/18  
Podpis

Znak sprawy; NS/HK/ 4562 - 56/2019

L. dz. ....

Żywiec, dnia 7 lutego 2019 r.

Spółka Wodno-Ściekowa  
Przybędza  
ul. 3 Maja 75  
34-381 Radziechowy

**DECYZJA Nr 133/19**

**Na podstawie:**

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póź. zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu sieciowego Przybędza za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu**

**stwierdza**

**że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Przybędza, którego dysponentem jest Spółka Wodno-Ściekowa Przybędza, ul. 3 Maja 75 była przydatna do spożycia przez ludzi.**

**UZASADNIENIE**

Zgodnie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego Przybędza powyższej oceny dokonano na podstawie: 4 sprawozdań PIS i 3 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wykonano 1 badanie przez PPIS w Żywcu w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Pozostałe próbki były badane w zakresie monitoringu parametrów grupy A, za wyjątkiem 2 próbek badanych przez PIS, w których wykonano badanie w zakresie monitoringu indywidualnego PIS – tylko parametry mikrobiologiczne.

W analizowanym okresie Spółka Wodno-Ściekowa Przybędza nie wykonała badań w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Badanie w tym zakresie zostało wykonane w 2017r. i zostało zaplanowane do wykonania w 2019r. Zgodnie z załącznikiem nr 3 cytowanego rozporządzenia, dotyczącym minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody do badań, dla wodociągów produkujących wodę < 100 m<sup>3</sup>/d próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy B pobiera się 1x na 2 lata.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, nie zbadano lub nie przesłano sprawozdania z badań do PPIS w Żywcu, próbki wody z SUW w Przybędzy. W jednym przypadku próbka została pobrana po planowanym terminie.

Badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania wody surowej z ujęcia, wykonane przez Spółkę, wykazały zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli). Wobec powyższego należy szczególną kontrolą objąć proces dezynfekcji wody.

**W 2018r. Spółka Wodno – Ściekowa w Przybędzy przeprowadziła wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie ujmowanej. Badania wykazały brak narażenia.**

#### **Pouczenie:**

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

#### **Otrzymują:**

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz  
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
3. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŻYWCU  
mgr Małgorzata Bednarczak