

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasieńskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, fax: 33 86-66-773, e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

URZĄD GMINY
Radziechowy-Wieprz

dn. 31-01-2020
1178/20

Żywiec, dnia 28 stycznia 2020 r.
Nr podpis

Znak sprawy; NS/HK/ 4562 - 12/2020
L. dz.

Spółka Wodno-Ściekowa
Przybędza
ul. 3 Maja 75
34-381 Radziechowy

DECYZJA Nr 64 /20

Na podstawie:

- art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z póź. zm.);
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- art.37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59);

po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych przez podmiot w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody i sprawozdań z własnych badań jakości wody z wodociągu sieciowego Przybędza za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

stwierdza

że woda przeznaczona do spożycia, produkowana i dostarczana przez wodociąg sieciowy Przybędza, którego dysponentem jest Spółka Wodno-Ściekowa Przybędza, ul. 3 Maja 75 była przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje okresowej oceny jakości wody poprzez analizę sprawozdań z własnych badań jakości wody, przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu. W przypadku wodociągu sieciowego Przybędza powyższej oceny dokonano na podstawie 5 sprawozdań PIS i 5 sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.

W analizowanym okresie wykonano 1 badanie przez Spółkę w zakresie monitoringu parametrów grupy B, pozostałe próbki były badane w zakresie monitoringu parametrów grupy A.

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, próbki były pobierane zgodnie z zatwierdzonym, bez uwag, przez PPIS w Żywcu harmonogramem na 2019 r.

Badania wykazały, że jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym w badanych zakresach spełniała wymagania określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania wody surowej z ujęcia, wykonane zarówno przez PPIS w Żywcu jak i przez Spółkę, wykazały jej dobrą jakość. W celu zabezpieczenia i utrzymania dobrej jakości mikrobiologicznej wody w punktach u konsumenta, należy prowadzić bieżącą dezynfekcję wody.

Pouczenie:

- 1) Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 2) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żywcu pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna z mocy prawa.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
3. NS/HK aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

mgr Małgorzata Bednarczyk