

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU**

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@pis.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 30 marca 2021 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY NR NS/HK/45622 - 87/2021

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyźnie, Publiczne Przedszkole Juszczyzna 313, 34-382 Bystra, w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań	Miejsce pobrania próbki wody
2020-02-04	OL/LW-31/2020	kurek czerpalny w kuchni

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczoną mętność tj. 2,1 NTU.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 lp. 6 ww. rozporządzenia wartość mętności nie powinna przekraczać 1 NTU .

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA
mgr inż. Ewa Duda
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyźnie Publiczne Przedszkole Juszczyzna 313, 34-382 Bystra
2. Wójt Gminy Radziechowy Wieprz, Wieprz 700, 34-382 Radziechowy
3. NS/HŻŻ wm.
4. NS/HD wm.
5. NS/HK aa