

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŻYWCU

34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3

Centrala: 33 86-66-772, 33 86-12-137, 33 860-23-91 fax: 33 86-66-773 e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Oddział Nadzoru Sanitarnego / Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

Data sporządzenia 03 października 2022r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY
NR NS-HK.903.2.403.2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczyńcu, Juszczyzna 275, 34-382 Bystra** w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań	Miejsce pobrania próbki wody
09.09.2022r.	W/0/09/2022/162/FM/1	kurek czerpalny w kuchni

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczone wartości parametrów, tj.: jon amonowy (wynik: 1,2 mg/l), mętność (wynik: 7,1 NTU), żelazo (wynik: 690 µg/l).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 lp. 2, 6 i 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) wartość jonu amonowego nie powinna przekraczać 0,5 mg/l; wartość mętności nie powinna przekraczać 1 NTU; wartość żelaza nie powinna przekraczać 200 µg/l.

Sporządził:

Ewa Dudek

Zatwierdził:

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
**KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA.**

Urszula Szymońska
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Juszczyńcu
Juszczyzna 275, 34-382 Bystra
2. Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz,
Wieprz 700, 34-382 Radziechowy
3. NS-HŻŻ wm.
4. NS-HD wm.
5. NS-HK aa