

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Żywiec, dnia 30 czerwca 2023r.

Znak sprawy: NS-HK.903.2.279.2023

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu w dniu 29 czerwca 2023r. sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu należącego do Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Cięcinie; **Punkt pobrania: Chłodnia do przechowywania tusz zwierzyny w Juszczyńcu 96**, w ramach kontroli wewnętrznej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
2023-06-26	OL/LW-78/2023/S	wyznaczony kran na zapleczu chłodni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, tj. bakterie grupy coli oraz *Escherichia coli*.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA
mgr inż. Agata Radkowska
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. *Juzula Szymońska*

Otrzymują:

- Koło Łowieckie „KNIEJA” w Cięcinie
Juszczyzna 384, 34-382 Juszczyzna
- Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
- NS-HK aa