

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91
e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

Fax: 33 866-67-73
<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.521.2024

Żywiec, dnia 23 września 2024r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdania z badania próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego **Przybędza**; Punkt pobrania: SUW w Przybędzy, ul. Leśna w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Data pobrania	Sprawozdanie z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
18.09.2024 r.	OL/LW-435/2024	wyznaczony punkt czerpalny - kran w pomieszczeniu chlorowni,

stwierdza warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną mętność, tj. 2,6 NTU.

Zgodnie z załącznikiem nr 1, część C, tabela 2 lp. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) zaleca się, aby wartość mętności nie przekraczała 1 NTU.

Sporządził:

Zatwierdził:

JDDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA
inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA.
mgr inż. Urszula Szymońska

Otrzymują:

- Spółka Wodno – Ściekowa w Przybędzy
34-381 Przybędza, ul. 3 Maja 75
- Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700,
- NS-HK aa