

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

Fax: 33 866-67-73

e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Znak sprawy: NS-HK.903.2.561.2024

Żywiec, dnia 3 października 2024r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych **po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu sieciowego Radziechowy; Punkty pobrania: SUW w Przybedzy, ul. Leśna oraz SUW w Radziechowach, ul. Leśna w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:**

Data pobrania	Sprawozdania z badań nr	Miejsce pobrania próbki wody
02.10.2024r.	OL/LW-469/2024 OL/LW-470/2024	wyznaczone punkty czerpalne - kran w pomieszczeniu filtrów - kran w pomieszczeniu chlorowni

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie badanego parametru mętności.

Sporządził:

Zatwierdził:

ODZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
I ŚRODOWISKA
Inż. Iwona Uja
MŁODSZY ASYSTENT

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żywcu
KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. J. Szula Szymońska

Otrzymują:

- Spółka Wodna Radziechowy
34-381 Radziechowy, ul. Św. Marcina 23
- Wójt Gminy Radziechowy Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
- NS-HK aa